

避雷設備の接地極施工書・接地抵抗値測定結果書

事業所名				施設名称	
設置又は変更許可年月日		年 月 日		設置又は変更許可番号	第 号
測定年月日		年 月 日			
試験技術者名			技術認定機関・資格		
避雷設備	A型 接地極	放射状接地極			
		垂直接地極			
		板状接地極			
	B型 接地極	環状接地極			
		基礎接地極			
		網状接地極			
大地抵抗率 ()		m			
静電気除去工事 接地工事		接地抵抗値 ()			
		" ()			
		" ()			
所見					
判定		合格 ・ 不合格			
判定者 職・氏名					
印					

- 備考 1 この用紙の大きさは、J I S A 4 とする。
 2 避雷設備については、接地極の施工状況を記入すること。
 3 接地抵抗は、100 以下であること。
 4 () 内には、測定場所を記入すること。